ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **583/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 11:00
Endereço do local de coleta: Rua Mamante Danielli - Posto de Saúde
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: Casan
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: 0,23 pH: 8,54

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,29 UT	Satisfatório	5 UT

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Data de impressão: 27/02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **582/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 11:00
Endereço do local de coleta: Av. 21 de Abril - Creche Municipal
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: Casan
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: 0,59 pH: 8,77

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,61 UT	Satisfatório	5 UT

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Data de impressão: 27/02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **581/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 10:45
Endereço do local de coleta: Rua 1º de Maio - Colégio Fortunato
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: Casan
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: 1,12 pH: 8,37

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,25 UT	Satisfatório	5 UT
Fluoreto: - Eletrodo íon-seletivo / Referência: APHA 22ª ed.	0,653 mg/L	Satisfatório	1,5 mg/L

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

A conformidade da água deve ser analisada com base nos resultados do plano de amostragem mensal(Anexo 1 da Portaria 2914 de 12/12/2011/MS).

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **580/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 10:30
Endereço do local de coleta: Rua Izidora e Helena - Peti
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: Casan
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: 1,07 pH: 8,02

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,52 UT	Satisfatório	5 UT
Fluoreto: - Eletrodo íon-seletivo / Referência: APHA 22ª ed.	0,832 mg/L	Satisfatório	1,5 mg/L

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

A conformidade da água deve ser analisada com base nos resultados do plano de amostragem mensal(Anexo 1 da Portaria 2914 de 12/12/2011/MS).

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Data de impressão: 27/02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **579/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 10:00
Endereço do local de coleta: Rua Professora Guilhermina Parizotto - Colégio Estadual
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: Casan
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: 0,01 pH: 8,29

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,76 UT	Satisfatório	5 UT
Fluoreto: - Eletrodo íon-seletivo / Referência: APHA 22ª ed.	0,670 mg/L	Satisfatório	1,5 mg/L

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

A conformidade da água deve ser analisada com base nos resultados do plano de amostragem mensal(Anexo 1 da Portaria 2914 de 12/12/2011/MS).

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados

Alerta: O teor mínimo de cloro residual livre na rede de distribuição, obrigatoriamente, deve ser de 0,2 mg/L (Artigo 34 da Portaria nº 2.914/MS de 12/12/2011)

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Data de impressão: 27/02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **578/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 09:45
Endereço do local de coleta: Rua 7 de Setembro - Jardim Alencar
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: Casan
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: 1,24 pH: 7,85

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,36 UT	Satisfatório	5 UT
Fluoreto: - Eletrodo íon-seletivo / Referência: APHA 22ª ed.	0,760 mg/L	Satisfatório	1,5 mg/L

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água			
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -		Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório		Ausência em 100 mL

A conformidade da água deve ser analisada com base nos resultados do plano de amostragem mensal(Anexo 1 da Portaria 2914 de 12/12/2011/MS).

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Data de impressão: 27/02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **577/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 09:30
Endereço do local de coleta: Rua Vicente Sponchiado - Hospital
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Tratada/Clorada
Ponto de coleta: Direto da rede/Cavalete
Instituição/responsável: Casan
Tipo de abastecimento: Sistema de Abastecimento Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: 1,31 pH: 7,82

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,58 UT	Satisfatório	5 UT
Fluoreto: - Eletrodo íon-seletivo / Referência: APHA 22ª ed.	0,632 mg/L	Satisfatório	1,5 mg/L

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

A conformidade da água deve ser analisada com base nos resultados do plano de amostragem mensal(Anexo 1 da Portaria 2914 de 12/12/2011/MS).

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **576/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 09:00
Endereço do local de coleta: Linha Marini
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Não tratada/In natura
Ponto de coleta: Direto do Poço
Instituição/responsável: Poço Marini
Tipo de abastecimento: Solução Alternativa Coletiva Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: pH: 7,84

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	4,94 UT	Satisfatório	5 UT

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado	V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água		
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -	Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório	Ausência em 100 mL

A amostra apresenta coliformes totais, devendo ser investigada à origem da ocorrência e tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo, realizando em seguida nova análise de coliformes.

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Data de impressão: 27/02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **575/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 08:30
Endereço do local de coleta: Linha Gramas
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Não tratada/In natura
Ponto de coleta: Direto do Poço
Instituição/responsável: Poço Gramas
Tipo de abastecimento: Solução Alternativa Coletiva Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: pH: 6,99

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	1,70 UT	Satisfatório	5 UT

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água			
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -		Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -	Insatisfatório	Ausência em 100 mL

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Insatisfatório, por apresentar o(s) seguinte(s) parâmetro(s) acima do valor máximo permitido ou diferente do valor de referência: Escherichia Coli

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Data de impressão: 27/02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA
4ª SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
GERÊNCIA DE SAÚDE
LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ
Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Bairro Passo dos Fortes - Chapecó/SC

LACEN-SC

Laudo da amostra: **574/2015** Procedência: **VARGEÃO** SDR: 05
Requisitante: VISA MUNICIPAL Ponto nº:
Responsável pela coleta: Sonia Farina Data/hora: 12/02/2015 - 08:00
Endereço do local de coleta: Assentamento Boa Vista do Jardim
Material coletado: ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO Tipo de água: Não tratada/In natura
Ponto de coleta: Direto do Poço
Instituição/responsável: Poço Assentamento B.V. Jardim
Tipo de abastecimento: Solução Alternativa Coletiva Chuvas em 48h: Não
Data/hora entrada: 12/02/2015 - 12:28 Leituras em campo: Cloro residual livre: pH: 7,65

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Físico-Química de Água			
Turbidez: - Nefelométrico / Referência: APHA 22ª ed.	0,53 UT	Satisfatório	5 UT

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Ensaio	Resultado		V.M.P./V.R.
Microbiologia de Água			
Coliformes totais: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Presença em 100 mL -		Não se aplica
Escherichia coli: - Substrato enzimático / Referência: APHA 22ª ed.	Ausência em 100 mL - Satisfatório		Ausência em 100 mL

A amostra apresenta coliformes totais, devendo ser investigada à origem da ocorrência e tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo, realizando em seguida nova análise de coliformes.

Conferido e liberado por Natália Gazzoni Scaraveli - CRF/SC 8526, em 13/02/2015

Conclusão: Satisfatório em relação aos ensaios realizados

1 - V.M.P./V.R.: Valor Máximo Permitido/Valor de Referência. 2 - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida. 3 - São de responsabilidade do requerente: a coleta, os dados da coleta, o acondicionamento, o transporte e as leituras em campo. 4 - Este laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais.

Data de impressão: 27/02/2015