

GOVERNO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ

Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Passo dos Fortes - Chapecó/SC



RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº160512000098

Nº Processo: 02

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CNES: 6410596)

Município: VARGEAO / SC

Natureza: PÚBLICA Origem: VIGIAGUA

DADOS DA COLETA

Finalidade: VIGIAGUA MENSAL

Motivo: POTABILIDADE Local: VALDIR BERLEZE

Endereço: ASSENTAMENTO BOA VISTA

Município: VARGEAO / SC

Zona: RURAL

Referência do Local da Coleta: SAÍDA POÇO Procedência da Coleta: SOLUÇÃO ALTERNATIVA Ponto da Coleta: FONTE / NASCENTE / MINA

Responsável: SONIA DE MOURA FARINA Documento: CPF 92764789904 Telefone: (49)3434-0256

DADOS DA AMOSTRA

Tipo da Amostra: ÁGUA NÃO TRATADA Apresentação: 375 mL Acondicionamento: GELO RECICLADO

Data da Coleta: 26/10/2016 Hora da Coleta: 08h 20min Chuva nas últimas 48hs: SIM

ANÁLISE DE CAMPO

pH: 5.70

RECEBIMENTO DA AMOSTRA

Data: 26/10/2016 Hora: 16h 30min Entregue por: VILMAR Recebido por: NATÁLIA

RESULTADO DAS ANÁLISES

MICROBIOLÓGICA

Ensaio: COLIFORMES TOTAIS Processamento: 27/10/2016 16h 30min Referência: PORTARIA № 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

Resultado: Presença **Conclusão:** Não Se Aplica

Conferido e liberado por **CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico)**, em 27/10/2016 17:33:11.

Ensaio: ESCHERICHIA COLI Processamento: 27/10/2016 16h 30min

Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: Ausência em 100 mL

Metodologia: Substrato Cromogênico/Enzimático SMEWW, 22ª Ed. 9223 B

Resultado: Presença Conclusão: Insatisfatório

Observação: Água IMPRÓPRIA para o consumo humano devido à presença de *Escherichia coli* (Indicador de contaminação

fecal - Anexo I da Portaria 2914 de 12/12/2011/MS).

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372(Bioquímico), em 27/10/2016 17:33:11.



GOVERNO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE LABORATÓRIO REGIONAL DE CHAPECÓ

Rua Dom Joaquim Domingues de Oliveira, 100D - Passo dos Fortes - Chapecó/SC



RELATÓRIO DE ENSAIOS Nº160512000098

Nº Processo: 02

ORGANOLÉPTICA

Ensaio: TURBIDEZ Processamento: 26/10/2016 16h 40min

Referência: PORTARIA № 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 Valor Ref.: VMP: 5 uT

Metodologia: Método Nefelométrico SMEWW, 22ª Ed. 2130 B

Resultado: 0.92 uT Conclusão: Satisfatório

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372 (Bioquímico), em 27/10/2016 17:33:11.

CONCLUSÃO FINAL

INSATISFATÓRIA

Conferido e liberado por CESAR PAULO LOUREIRO DE MELLO - CRF/SC 4372 (Bioquímico), em 27/10/2016 17:42:50.

Notas: 1 - VMP: Valor Máximo Permitido I VR: Valor de Referência:

- 2 LQM: Limite de Quantificação do Método | LDM: Limite de Detecção do Método;
 3 SAA: Sistema de Abastecimento de Água | SAC: Solução Alternativa Coletiva | SAI: Solução Alternativa Individual;
 4 SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater | APHA: American Public Health Association | NBR: Norma Brasileira;
- 5 São de responsabilidade do solicitante o plano amostral, os dados da coleta, a coleta, o acondicionamento, o transporte e análise de campo;
 6 O relatório não pode ser utilizado em publicidade, propaganda e/ou para fins comerciais. Os resultados referem-se única e exclusivamente à amostra encaminhada pelo

- solicitante;
 7 Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra recebida;
- 8 A conclusão do Relatório de Ensaio refere-se aos ensaios realizados...